



Сигнализатор загазованности ФСТ-05КБ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Бытовой сигнализатор газа, предназначенный для автоматического непрерывного контроля объемной доли природного газа **метана**, сжиженного газа **пропана** и **угарного газа**, выдачи звуковой и световой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объемной доли газа; и закрытия клапана отсечки газа или управления другим исполнительным устройством.



ОСОБЕННОСТИ:

- Прибор может контролировать концентрацию CH_4 ; C_3H_8 ; CO ; CH_4/CO ;
- Прибор белорусского производства;
- Метрологически аттестованный прибор;
- Периодичность поверки не нормируется;
- Наличие быстросъемной измерительной головки, что позволяет легко произвести замену отработанного датчика без демонтажа прибора;
- Наличие сигнального реле, к которому может быть подключен прибор ОПС, а также любой тип газового клапана;
- Сигнализатор ФСТ-05КБ питается от сети 220В, 50 Гц, либо от резервного источника питания +24В DC.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания, В:

сетевое напряжение 220В, 50Гц от 207 до 253

постоянное напряжение +24В от +18 до +36

Номинальное значение сигнальной объемной доли:

при измер. об. доли CH_4 , % (в %НКПР) 0,50 (10,0)

при измер. об. доли C_3H_8 , % (в %НКПР) 0,20 (10,0)

при измер. мас. конц. CO , мг/м³ 30

Время срабатывания сигнализации, с, не более:

при контроле об. доли $\text{CH}_4/\text{C}_3\text{H}_8$ 15

при контроле мас. конц. CO 60

Время прогрева, с, не более 30

Масса, кг, не более 0,7

Габариты, мм, не более 120×80×50

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Жилые и коммунально-бытовые здания;
- Дома с печным отоплением;
- Административные здания другие помещения, оборудованные газогорелочными устройствами, работающими на метане или пропане, не имеющие взрывоопасных зон по ПУЭ.

НП ОДО ФАРМЭК 220013, РБ, г. Минск, ул. Кульман, 2 офис 439

Тел. (+375 17) 209 84 37, (+375 17) 209 84 51 моб. тел. (+375 29) 802 84 37, (+375 33) 377 84 37

E-mail: sales@pharmec.net www.pharmec.net