



СП «Унибелус» ОOO  
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



# ПАСПОРТ

## Блок бесперебойного питания ББП-60 исп.2



<https://www.unibelus.by/item/K44793>





СП «Унибелус» ООО  
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



## Назначение

Блок питания ББП-60 исп.2 предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и связи, контроля доступа напряжением 12 В постоянного тока.

## Особенности

- Источник питания обеспечивает автоматический переход на питание от аккумуляторной батареи при пропадании сетевого напряжения и обратно.
- Задержка при переключении на аккумуляторную батарею отсутствует.
- Расширенный диапазон входного напряжения.
- Наличие электронной защиты от короткого замыкания и световой индикации режимов работы.
- Защита от глубокого разряда аккумулятора.
- Блок бесперебойного питания Accordtec ББП-60 (исп.2) поставляется в корпусе, рассчитанном на размещение батареи 17 А/ч, и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.





СП «Унибелус» ООО  
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



## Технические характеристики

- Диапазон напряжения питающей сети, ~ В 110 - 250
- Выходное напряжение при питании от сети, В регулируется от 11.7 до  $14.7 \pm 5\%$
- Выходное напряжение при автономном питании, В не более 13,7
- Номинальный ток нагрузки, А 6,0
- Максимальный ток нагрузки, А 6,5
- Ток заряда АКБ максимальный, А 1
- Напряжение защитного отключения АКБ, менее, В 10,5
- Рекомендуемая емкость АКБ, Ач 17
- Номинал предохранителя на АКБ, А 8,0
- Корпус: металл
- Габаритные размеры, мм 283\*298\*78
- Диапазон рабочих температур от -15 до + 50°C





СП «Унибелус» ООО  
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



## Комплект поставки

1. Блок бесперебойного питания 1 шт.
2. Дюбель – гвоздь (для блоков питания с корпусом) 4 шт.
3. Руководство по эксплуатации 1 шт.
4. Тара упаковочная 1 шт.

## Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – \_\_\_\_ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

## Отметка о продаже

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

