



СП «Унибелус» ОOO
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

Блок искрозащиты БИС-1





Назначение:

Предназначен для сопряжения пожарных приемно-контрольных приборов (ППК), расположенных вне взрывоопасной зоны с устройствами находящимися в зонах с взрывоопасной атмосферой, в том числе с извещателями пламени «НАБАТ» во взрывозащищенном исполнении.

Технические характеристики

- Маркировка взрывозащиты [Ex ia]IIC
- Параметры искробезопасной цепи $U_m=250V$, $U_0=28,4V$, $I_0=83mA$, $P_0=0,59W$, $C_0=0,07$, $L_0=2mH$
- Напряжение питания 22-26 В
- Степень защиты оболочкой IP55
- Габаритные размеры $90\times77,5\times42$ мм
- Масса не более 170 г

Используется один БИС-1 на один шлейф пожарной сигнализации

Установка Блока искрозащиты (БИС-1) должна производиться только вне взрывоопасной зоны!!!!

БИС-1 необходимо заказывать при подключении взрывозащищенных извещателей «НАБАТ» к приемно-контрольным приборам не имеющим искробезопасных шлейфов пожарной сигнализации.





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Комплект поставки

| | |
|----------------------------------------------------|---|
| БИС-1 ТЦАФ.426439.029 | 1 |
| Руководство по эксплуатации ТЦАФ.426439.029 РЭ | 1 |
| Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 | 1 |

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока — _____ месяцев со дня продажи.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



<https://www.unibelus.by/itm/K2437>

