

**ИСО 9001**



**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ АДРЕСНЫЙ**

**ИП 512 «С2000-Спектрон-512-Exd-A-ИПР-В»**

**ИП 512 «С2000-Спектрон-512-Exd-H-ИПР-В»**

Руководство по эксплуатации

СПЕК.425211.050.000-20-21 РЭп

**BOLD**®

2021

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
**СПЕКТРОН**

## Оглавление

1	Описание и работа .....	5
1.1	Назначение изделия.....	5
1.2	Технические характеристики .....	6
1.3	Состав изделия.....	7
1.4	Устройство и работа .....	7
1.5	Обеспечение взрывозащиты.....	8
1.6	Средства измерения, инструменты и принадлежности .....	8
1.7	Маркировка и пломбирование .....	9
1.8	Упаковка .....	9
2	Использование по назначению .....	10
2.1	Эксплуатационные ограничения.....	10
2.2	Подготовка изделия к использованию .....	10
2.2.1	Меры безопасности при подготовке изделия.....	10
2.2.2	Конструкция прибора .....	11
2.2.3	Монтаж прибора.....	12
2.2.4	Подключение прибора .....	13
2.2.5	Требования к кабелям и проводам .....	14
2.2.6	Процедура подключение прибора .....	14
2.2.7	Настройка прибора.....	15
2.2.8	Использование изделия.....	15
2.2.9	Индикация .....	16
2.2.10	Проверка работоспособности .....	16
2.2.11	Действия в экстремальных ситуациях.....	16
2.2.12	Возможные неисправности и способ устранения .....	17
3	Техническое обслуживание изделия .....	18
3.1	Общие указания .....	18
3.2	Меры безопасности .....	18
3.3	Порядок технического обслуживания изделия .....	18
3.4	Проверка работоспособности изделия.....	18
3.5	Техническое освидетельствование .....	18
3.6	Консервация (расконсервация, переконсервация) .....	18
4	Текущий ремонт .....	19
5	Хранение.....	19
6	Транспортирование .....	19
7	Утилизация.....	19
8	Гарантии изготовителя.....	19
9	Информация для заказа .....	20
10	Сведения о сертификации.....	22
11	Сведения о ранее выпущенных версиях.....	22

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем РЭ) предназначено для изучения принципов работы и эксплуатации извещателей пожарных ручных адресных взрывозащищённых (в дальнейшем – ИПР):

ИП 512 «С2000-Спектрон-512-Exd-A-ИПР-В»,  
ИП 512 «С2000-Спектрон-512-Exd-H-ИПР-В»

К обслуживанию допускается персонал, изучивший настоящее руководство. Все работы по монтажу, пуску, регулированию и обкатке должны проводиться с соблюдением требований действующей на месте эксплуатации нормативной документации.

Список принятых сокращений:

ДПЛС – двухпроводная линия связи;  
ИПР – извещатель;  
ИСО – интегрированная система охраны;  
КДЛ – контроллер двухпроводной линии связи;  
ПО – программное обеспечение;  
ППКУП – прибор приемно-контрольный и управления пожарный.

# 1 Описание и работа

## 1.1 Назначение изделия

Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный адресный ИП 512 «С2000-Спектрон-512-Exd-A-ИПР-В» и ИП 512 «С2000-Спектрон-512-Exd-H-ИПР-В» (в дальнейшем – ИПР) применяется в системах пожарной сигнализации и предназначен для ручного формирования сигнала пожарной тревоги.

ИПР предназначен для работы с контроллерами двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ», «С2000-КДЛ-2И», «С2000-КДЛ-2И исп.01», «С2000-КДЛ-С» в составе интегрированной системы охраны «Орион».

Область применения: охрана от пожара различных закрытых помещений и открытых площадок с взрывоопасными зонами «1», «2», «21», «22». Также для ИП 512 «С2000-Спектрон-512-Exd-H-ИПР-В» в подземных выработках шахт, рудников и их наземных строениях.

Корпус «С2000-Спектрон-512-Exd-H-ИПР-В» выполнен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, корпус «С2000-Спектрон-512-Exd-A-ИПР-В» выполнен из алюминиевого сплава АК9.

Функции ИПР:

- контроль состояния;
- передача извещений в КДЛ;
- хранение в энергонезависимой памяти адреса обмена по ДПЛС;
- измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки.

ИПР соответствует требованиям на взрывозащищенное оборудование с видом взрывозащиты «взрывозащитная оболочка d».

Окружающая среда может содержать взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом категории I (в корпусе из нержавеющей стали), ПА, ПВ и ПС.

ИПР устанавливается во взрывоопасных и пожароопасных помещениях при подключении с использованием бронированного кабеля.

ИПР является невосстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием.

## 1.2 Технические характеристики

Таблица 1.2.1

Наименование характеристики	Значение
1.2.1. Маркировка взрывозащиты «С2000-Спектрон-512-Exd-A-ИПР-В» «С2000-Спектрон-512-Exd-H-ИПР-В»	1Exdb IIIC T6 Ga/Ex tb IIIC T85°C Db Pb Ex db I Mb/1Ex db IIIC T6 Gb /Ex tb IIIC T85°C Db
1.2.2. Класс ИПР	В
1.2.3. Напряжение источника питания (ДПЛС)	от 8 до 11 В
1.2.4. Ток потребления	не более 0,8 мА
1.2.5. Количество подключаемых ИПР в ДПЛС	до 127 шт.
1.2.6. Максимальное активное сопротивление проводов ДПЛС	не более 100 Ом
1.2.7. Минимальное сопротивление изоляции между проводами ДПЛС	не менее 50 кОм
1.2.8. Время технической готовности ИПР к работе	не более 15 с
1.2.9. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	IP68
1.2.10. Вибрационные нагрузки: - диапазон частот - максимальное ускорение	1-35 Гц 0,5 g
1.2.11. Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83	ОМ1
1.2.12. Диапазон рабочих температур	от минус 40 до + 65 °C
1.2.13. Относительная влажность воздуха	до 100% при +25 °C
1.2.14. Масса ИПР «С2000-Спектрон-512-Exd-A-ИПР-В» «С2000-Спектрон-512-Exd-H-ИПР-В»	не более 1,3 не более 2,6
1.2.15. Габаритные размеры ИПР	не более 123x122x106
1.2.16. Материал корпуса «С2000-Спектрон-512-Exd-A-ИПР-В» «С2000-Спектрон-512-Exd-H-ИПР-В»	алюминиевый сплав АК9 нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
1.2.17. Время непрерывной работы ИПР	круглосуточно
1.2.18. Средняя наработка на отказ в дежурном режиме работы	не менее 80000 ч
1.2.19. Вероятность безотказной работы ИПР	0,98758
1.2.20. Средний срок службы ИПР	10 лет

1.2.21. По устойчивости к электромагнитным помехам ИПР соответствует требованиям третьей степени жесткости соответствующих стандартов, перечисленных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012.

1.2.22. ИПР удовлетворяет нормам индустриальных помех, установленным для оборудования класса В по ГОСТ Р 30805.22.

### 1.3 Состав изделия

Комплект поставки ИПР соответствует Таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Обозначение	Наименование	Количество
СПЕК.425211.050.000-20-21 РЭ	Извещатель «С2000-Спектрон-512-Exd-A/H-ИПР-В»	1 шт.
Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП):		
	Ключ шестигранный № 5	1 шт.
	Постоянный магнит	1 шт.
	Ключ специальный	1 шт.
	Кабельный ввод, комплектуется при заказе (пункт 9 РЭп)	2 шт.
	Пломба для ИПР класса В	1 шт.
	Солнцезащитный козырек (поставляется по отдельному заказу)	1 шт.
Документация		
СПЕК.425211.050.000-20-21 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 шт.

### 1.4 Устройство и работа

ИПР состоит из печатной платы помещенной в разборный металлический корпус, обеспечивающий соответствующую взрывозащиту.

На печатной плате находится микроконтроллер, оптическая система определения положения приводного элемента (кнопки), геркон и светодиод.

В крышке корпуса есть герметизированная кнопка, торец штока которой при перемещении изменяет уровень отражения в оптической системе ИПР. Кнопка может находиться в введенном и сработавшем состоянии.

Микроконтроллер посредством оптической системы определяет положение кнопки. На основании обработки данных, полученных от оптической системы, микроконтроллер выдает тревожные извещения.

Микроконтроллер посредством светодиода формирует индикацию состояния ИПР.

Геркон применяется при программировании адреса ИПР.

ИПР обеспечивает передачу извещений о своем состоянии при запросе КДЛ по своему адресу обмена в ДПЛС, адрес хранится в энергонезависимой памяти.

Электропитание и информационный обмен с ИПР осуществляется по ДПЛС КДЛ.

ИПР поддерживает протокол двухпроводной линии связи ДПЛС\_v2.xx и позволяет получать значение напряжения ДПЛС в месте своего подключения.

Извещатель удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 53325–2012.

1.4.1 ИПР может находиться в следующих режимах работы:

- «Норма» – кнопка введена;
- «Пожар» – срабатывание кнопки;
- «Неисправность» – неисправность оптической системы ИПР;
- «Программирование адреса» – от КДЛ по ДПЛС получена команда «Программирование адреса»;
- «Начальное включение» – питание от КДЛ присутствует, но запрос по адресу извещателя ещё не был получен.

## 1.5 Обеспечение взрывозащиты

Взрывозащита ИПР вида «взрывозащитная оболочка d» обеспечивается следующими средствами:

- в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) токоведущие и искрящие части заключены во взрывонепроницаемую оболочку, которая выдерживает давление взрыва и совместно со средствами защиты исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду;
- крышка взрывонепроницаемой оболочки крепится к корпусу при помощи резьбового соединения;
- температура нагрева наружных поверхностей оболочки в нормальных режимах не превышает температуры для электрооборудования соответствующего температурного класса (T6) по ГОСТ IEC 60079-1-2013;
- взрывозащитные поверхности алюминиевой оболочки покрывают смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433;
- оболочка соответствует степени механической прочности по ГОСТ IEC 60079-1-2013;
- конструкция корпуса ИПР выполнена с учетом общих требований ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) для электрооборудования, размещаемого во взрывоопасных зонах. Уплотнения и соединения элементов конструкции корпуса обеспечивают степень защиты IP68 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)». Механическая прочность оболочки соответствует требованиям ГОСТ IEC 60079-1-2013 для электрооборудования I и II групп с высокой степенью опасности механических повреждений.

## 1.6 Средства измерения, инструменты и принадлежности

При монтажных, пусконаладочных работах и при обслуживании ИПР необходимо использовать приведенные в таблице 1.6.1. приборы, инструменты и принадлежности.

Таблица 1.6.1

Наименование	Характеристики
Мультиметр цифровой	Измерение переменного и постоянного напряжения до 500 В, тока до 5А, сопротивления до 2 МОм
Отвертка плоская	3.0x50 мм
Ключ шестигранный № 5	
Бокорезы	160 мм
Плоскогубцы	160 мм
C2000-АПА	Автономный программатор адресов (не обязательно)

## 1.7 Маркировка и пломбирование

Маркировка ИПР содержит следующую информацию, нанесённую на ее корпус в соответствии ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), видимую после установки ИПР:

- наименование, условное обозначение и условное наименование;
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- маркировка взрывозащиты;
- название органа по сертификации взрывозащиты и номер сертификата;
- степень защиты от окружающей среды;
- климатическое исполнение и категория размещения;
- напряжение питания;
- дата выпуска;
- заводской номер;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- специальный знак взрывобезопасности;
- знаки соответствия систем сертификации.

На крышке нанесена маркировка со следующей информацией:

- надпись «Пожар»;
- надпись «Открывать, отключив от сети».

Предусмотрено пломбирование крышки корпуса для ИПР класса В.

## 1.8 Упаковка

ИПР совместно с ЗИП и руководством по эксплуатации упакован в индивидуальную картонную коробку.

## 2 Использование по назначению

### 2.1 Эксплуатационные ограничения

Запрещено эксплуатировать ИПР при температурах окружающей среды, выходящих за пределы рабочего температурного диапазона, указанного в пункте 1.2.12.

Запрещено использовать ИПР в корпусе из алюминиевого сплава (С2000-Спектрон-Exd-A-ИПР-В) на объектах с наличием химических агрессивных веществ, морской воды, соляного тумана, а также - в подземных выработках рудников, шахт и их наземных сооружениях.

Запрещено разукомплектовывать ИПР - то есть устанавливать крышку от одного прибора на корпус другого при монтаже.

Запрещено любое вмешательство (внесение изменений) в конструкцию и электронные компоненты приборов.

Не рекомендуется менять кабельные вводы, входящие в комплект поставки ИПР, на кабельные вводы других производителей.

При выборе мест установки ИПР на открытых объектах следует избегать мест с постоянным воздействием прямых солнечных лучей на прибор.

Запрещено устанавливать ИПР на металлические (стальные) поверхности, по которым проложены силовые кабели повышенного напряжения, без специальных мер по изоляции прибора от этой металлической поверхности.

### 2.2 Подготовка изделия к использованию

#### 2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия

- конструкция ИПР удовлетворяет требованиям пожарной и электробезопасности, в том числе в аварийном режиме по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91;
- ИПР не имеет цепей, находящихся под опасным напряжением;
- монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном напряжении питания ИПР;
- монтаж и техническое обслуживание ИПР должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй и соответствующую компетентность по взрывозащите.

## 2.2.2 Конструкция прибора

Внешний вид ИПР приведён на рисунке 2.2.2.1.




Рисунок 2.2.2.1 Внешний вид ИПР

1 – место заземления; 2 – место поднесения магнита программирования адреса;  
3 – приводной элемент (кнопка).




Рисунок 2.2.2.2 ИПР со вставленным ключом

Габаритный чертеж ИПР приведен на рисунке 2.2.2.3.




Рисунок 2.2.2.3 Габаритный чертеж ИПР

### 2.2.3 Монтаж прибора

#### Внимание!

Установку и подключение извещателя должны производить только квалифицированные специалисты.

При монтаже и эксплуатации извещателя категорически запрещается:

- разумокомплектовывать пары корпус-крышка. Каждый прибор калибруется индивидуально;
- касатьсяся элементов оптронной пары руками, инструментом, проводниками или какими-либо другими предметами;
- оставлять в корпусе извещателя оголенную броню кабеля, фольгу или оплетку экрана кабеля;
- прокладывать проводники в зоне действия оптронной пары;
- подключать извещатель с отступлением от схем, приведенным в настоящем руководстве по эксплуатации;
- подключать и эксплуатировать извещатель без кабельных вводов;
- применять для подключения кабели не круглого сечения;
- применять кабели с наружным диаметром, не соответствующим кабельным вводам;
- любое вмешательство в конструкцию прибора.
- исключить падение извещателя на твердую поверхность с высоты более 0,1 метра.



Нарушение данных требований приводит к безусловному прекращению гарантийных обязательств и может оказаться причиной неправильной работы извещателя.

Монтаж извещателя производить в соответствии с проектом.

Перед монтажом произвести внешний осмотр извещателя на:

- отсутствие повреждений корпуса и приводного элемента;
- наличие и целостность средств уплотнения кабельных вводов;
- наличие всех крепежных элементов (болты, шайбы);
- отсутствие повреждений заземляющих устройств.

Для установки извещателя необходимо выполнить следующее:

- определить место установки в соответствии с проектом;
- закрепить извещатель используя крепежные отверстия на корпусе;
- отвернуть 4 винта и снять крышку;
- произвести электрический монтаж п.2.2.4;
- нанести смазку (ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80) на уплотнительное кольцо, закрыть и закрепить крышку на 4 винта (для исполнения в алюминиевом корпусе).

#### 2.2.4 Подключение прибора

На рисунке 2.2.4.1 показана типовая схема соединений ИПР с ДПЛС КДЛ.




Рисунок 2.2.4.1 Схема внешних соединений

## 2.2.5 Требования к кабелям и проводам

- применять кабели круглого сечения с наружным диаметром (диаметром поясной изоляции для бронированных кабелей) от 8 до 10 мм;
- сечение проводников рекомендуется брать не менее  $0,75 \text{ мм}^2$ ;
- линии связи располагать на удалении от силовых кабелей;
- при использовании экранированного кабеля заземление экрана выполняется только в одной точке, со стороны приёмно-контрольного прибора.

## 2.2.6 Процедура подключение прибора

- заземлить извещатель используя болт заземления на корпусе;
- завести электрические кабели (кабель) в извещатель через кабельные вводы (извещатель имеет два отверстия с резьбой M20\*1,5 для кабельных вводов.);
- кабельные вводы с небольшим усилием затянуть ключом для обеспечения герметичности за счет деформации уплотнительного кольца. Законтрить гайкой.

При прокладке бронированным кабелем монтаж производить в следующей последовательности:

- снять наружную изоляцию кабеля на длину 140 мм;
- снять броню на длину 90 мм;
- снять внутреннюю изоляцию на 50 мм;
- осуществить монтаж соединительного кабеля в кабельном вводе и подсоединить проводники к клеммам.
- на плате ИПР размещены пружинные клеммы для подключения проводов сечением от  $0,08 \text{ мм}^2$  до  $2,5 \text{ мм}^2$ .

## 2.2.7 Настройка прибора

### 2.2.7.1 Конфигурирование

ИПР применяется с типами входов:

- 6 – «Технологический»;
- 16 – «Пожарный ручной»;
- 21 – «Пожарный».

Для использования в системах пожарной автоматики необходимо задавать ИПР тип входа **21** в сочетании с параметром «Алгоритм», значение которого должно быть – «Алгоритм А». Тип входа **21** обеспечивает алгоритм работы в соответствии с СП 484.1311500.2020.

Типы входа **16** применяются для совместимости со старыми системами. Пояснение по типам устанавливаемых входов приведено в пункте 10.

Более подробное описание типов и способов задания входов приведено в эксплуатационных документах на КДЛ и «UProg».

### 2.2.7.2 Задание адреса

ИПР обеспечивает хранение адреса обмена по ДПЛС в энергонезависимой памяти. Диапазон адресов – от 1 до 127. Заводской адрес ИПР – 127.

Для задания адреса необходимо с пульта «С2000М» или персонального компьютера послать одну из команд на КДЛ:

- «Программирование адреса устройства»;
- «Смена адреса устройства».

Командой «Программирование адреса устройства» можно задать адрес ИПР независимо от того, какой ему адрес присвоен на данный момент. Это может быть использовано в случае назначения одинаковых адресов двум и более устройствам. Для этого необходимо с пульта или компьютера подать команду на программирование с номером требуемого адреса. Светодиодный индикатор ИПР перейдёт в режим четырёхкратных миганий с периодом 4 секунды. После этого необходимо в течение 5 минут поднести постоянный магнит из комплекта поставки к месту указанному на рисунке 2.2.2.1. При этом на пульте или компьютере отобразятся события о потери связи с устройством по старому адресу и о восстановлении связи с устройством по запрограммированному адресу. Если устройства имели одинаковый адрес, то сообщения о потери связи по старому адресу не будет.

Если же необходимо сменить адрес у ИПР с заранее известным адресом, то для этого надо воспользоваться командой «Смена адреса устройства». Для этого с пульта или компьютера нужно послать команду на смену адреса с указанием старого и нового адреса ИПР. При этом на пульте или компьютере отобразятся события о потери связи с ИПР по старому адресу и восстановлении связи с ИПР по заданному адресу.

Для задания адреса ИПР можно использовать автономный программатор адресов «С2000-АПА».

## 2.2.8 Использование изделия

Для перевода извещателя в режим «Пожар» необходимо:

- открыть поворотом защитную крышку;
- нажать приводной элемент (кнопку), при этом извещатель переключится в режим «Пожар», светодиод – в режим постоянного свечения.

Для возврата извещателя в режим «Норма» необходимо:

- в отверстие крышки извещателя (снизу) вставить специальный ключ и ввернуть на 2 оборота по часовой стрелке;
- потянуть специальный ключ вниз, при этом кнопка вернется в взвешенное состояние, извещатель перейдет в режим «Норма».
- извлечь специальный ключ из корпуса извещателя, вращая против часовой стрелки;
- поворотом вниз закрыть защитную крышку.
- крышку ИПР класса В дополнительно опломбировывают проволокой, используя специальные отверстия в крышке и корпусе.

К работе с ИПР допускается персонал, изучивший настояще руководство и получивший удостоверение о проверке знаний правил по технике безопасности и имеющий соответствующую компетентность по взрывозащите.

ИПР используется с КДЛ в составе ИСО «Орион». Более подробное описание работы системы представлено в документации на пульт «С2000М», «Орион Про», ППКУП «Сириус» и КДЛ.

## 2.2.9 Индикация

В таблице 2.2.9.1 приведены режимы работы извещателя и соответствующая им маска мигания. Маска мигания имеет период 4 с, количество шагов в маске мигания – 8, временной интервал между шагами мигания – 0,5 с.

Таблица 2.2.9.1

Режим работы	Маска мигания
Норма	●○○○○○○
Программирование адреса	●●●●○○○○
Неисправность	Другие виды масок
Пожар	Постоянное свечение
Поднесение магнита	
Начальное включение	

## 2.2.10 Проверка работоспособности

Проверку работоспособности произвести согласно п. 3.4 настоящего руководства.

## 2.2.11 Действия в экстремальных ситуациях



### Внимание!

В случае обнаружения в месте установки ИПР искрения, возгорания, задымленности, запаха горения ИПР должен быть обесточен и передан в ремонт.

## 2.2.12 Возможные неисправности и способ устранения

Таблица 2.2.12.1

Неисправность	Возможная проблема	Пути решения
Индикатор выключен	Отсутствие напряжения питания	Проверить наличие напряжения на контактах «+ДПЛС» ИПР
	Деформация светодиода при закрывании крышки корпуса.	Поправить положение светодиода.
Нет обмена по ДПЛС	Отсутствие связи ИПР и КДЛ	Проверить целостность кабеля и соединений
	Большая удалённость ИПР от КДЛ	Уменьшить длину ДПЛС от КДЛ до ИПР. Применить кабель в соответствии с требуемой длиной ДПЛС (см. документацию на КДЛ)
	Наличие двух и более адресных устройств с одинаковым адресом	Проверить соответствие адресации
ИПР не ставится на охрану	ИПР не взведен	Взвести ИПР
	Посторонние предметы или загрязнения в оптической системе.	Убрать посторонние предметы и загрязнения из оптической системы.
	Неплотно закрыта крышка	Проверить плотность закрытия крышки
	Неправильная настройка КДЛ	Настроить КДЛ с помощью программы Uprog.
	Неисправность внутренней схемы ИПР	Отправить ИПР в ремонт
	Неисправность конструкции ИПР	Действия как при отсутствии обмена по ДПЛС
Нет сообщения «Пожар»/«Пожар2» после нажатия на кнопку	Неисправность внутренней схемы ИПР	Отправить ИПР в ремонт
	Неисправность конструкции ИПР	
В извещатель попадает вода		Проверить плотность закрытия крышки, целостность резиновой прокладки. Проверить качество монтажа кабельных вводов

### 3 Техническое обслуживание изделия

#### 3.1 Общие указания

Техническое обслуживание ИПР производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает ежегодное плановое техническое обслуживание.

#### 3.2 Меры безопасности

Техническое обслуживание ИПР должно производиться лицами, имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй и имеющими соответствующую компетентность по взрывозащите.

#### 3.3 Порядок технического обслуживания изделия

Работы по плановому техническому обслуживанию включают в себя проверки указанные в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Перечень работ	Периодичность
Осмотр	6 мес.
Контроль функционирования	1 год

#### 3.4 Проверка работоспособности изделия

3.4.1 На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения, и известить соответствующие организации.

3.4.2 Взять ИПР на охрану, который должен находиться в состоянии «Норма», с соответствующей световой индикацией на ИПР.

3.4.3 Произвести срабатывание ИПР нажатием на кнопку. Должно сформироваться извещение «Пожар» по установленному адресу, с соответствующей индикацией на ИПР.

3.4.4 Перевести ИПР в состояние «Норма» введением кнопки с помощью специального ключа. Дать команду на сброс тревоги от ИПР. Зафиксировать переход индикации ИПР в режим «Норма».

3.4.5 Выполнить пункты 3.4.2 – 3.4.4 не менее трёх раз.

3.4.6 Если ИПР не берётся на охрану, или не наблюдаются состояния «Норма», «Пожар» в соответствии с состоянием кнопки и световой индикации ИПР, это значит, что ИПР неисправен и его необходимо заменить.

3.4.7 После испытаний убедиться, что ИПР готов к штатной работе. Восстановить связи приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств со средствами автоматической системы пожаротушения и известить соответствующие организации о том, что система готова к штатной работе.

**Все испытания проводить с заведомо исправным оборудованием!**

#### 3.5 Техническое освидетельствование

Технического освидетельствования ИПР не предусмотрено.

#### 3.6 Консервация (расконсервация, переконсервация)

Консервация ИПР не предусмотрена.

## 4 Текущий ремонт

Текущий ремонт неисправного ИПР производится на предприятии-изготовителе или в авторизованных ремонтных центрах. Отправка ИПР для проведения текущего ремонта оформляется в соответствии с СТО СМК 8.5.3-2015, размещенном на нашем сайте <https://bolid.ru/support/remont/>.

---

### Внимание!



Оборудование должно передаваться для ремонта в собранном и чистом виде, в комплектации, предусмотренной технической документацией.

Претензии принимаются только при наличии приложенного рекламационного акта с описанием возникшей неисправности.

---

Выход ИПР из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.

Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4.

Тел./факс: +7 (495) 775-71-55 (многоканальный), электронная почта: [info@bolid.ru](mailto:info@bolid.ru).

При затруднениях, возникших при эксплуатации ИПР, рекомендуется обращаться в техническую поддержку по многоканальному телефону +7 (495) 775-71-55, или по электронной почте [support@bolid.ru](mailto:support@bolid.ru).

## 5 Хранение

В транспортной таре допускается хранение при температуре окружающего воздуха от минус 50 до +50 °C и относительной влажности до 95 % при температуре +35 °C.

В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых помещениях при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности до 80% при температуре +20 °C.

## 6 Транспортирование

Транспортировка ИПР допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от минус 50 до +50 °C и относительной влажности до 95 % при температуре +35 °C.

## 7 Утилизация

Утилизация ИПР производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

Содержание драгоценных материалов в ИПР не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

Содержание цветных металлов в плате ИПР не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации.

Утилизацию корпуса ИПР производить путем сдачи в металлолом.

## 8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

## 9 Информация для заказа


При заказе необходимо указывать:

**Модель:**


«С2000-Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-В»  
«С2000-Спектрон-512-Exd-А-ИПР-В»

**Кабельный ввод:** Таблица 9.1


Обозначение		Расшифровка	
Оцинкованная сталь	Нержавеющая сталь		
<b>Алюминиевый сплав 12Х18Н10Т</b>			
<b>Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля</b>			
<b>КВБ-12/8-М</b>	<b>КВБ-12/8-Н</b>	кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой M20x1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 8-12мм, и проходным диаметром кабеля d= 4-8 мм	
<b>КВБ-15/10-М</b>	<b>КВБ-15/10-Н</b>	кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой M20x1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 11-15 мм и проходным диаметром кабеля d= 6-10 мм	
<b>КВБ-18/12-М</b>	<b>КВБ-18/12-Н</b>	кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой M20x1,5 мм, внешним диаметром кабеля Dm=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм	
<b>Кабельный ввод с двойным уплотнением для монтажа бронированного кабеля</b>			
<b>КВБ-12/8-2У-М</b>	<b>КВБ-12/8-2У-Н</b>	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой M20x1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм	
<b>КВБ-15/10-2У-М</b>	<b>КВБ-15/10-2У-Н</b>	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой M20x1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм	
<b>КВБ-18/12-2У-М</b>	<b>КВБ-18/12-2У-Н</b>	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой M20x1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм	
<b>Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве</b>			
<b>КВМ-10/6-М</b>	<b>КВМ-10/6-Н</b>	кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве Р3-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм	
<b>КВМ-10/8-М</b>	<b>КВМ-10/8-Н</b>	кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве Р3-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм	
<b>КВМ-12/10-М</b>	<b>КВМ-12/10-Н</b>	кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве Р3-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм	
<b>КВМ-15/10-М</b>	<b>КВМ-15/10-Н</b>	кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве Р3-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм	
<b>КВМ-15/12-М</b>	<b>КВМ-15/12-Н</b>	кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве Р3-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм	
<b>КВМ-20/12-М</b>	<b>КВМ-20/12-Н</b>	кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве Р3-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм	
<b>Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа открытого кабеля</b>			
<b>КВН-10-М</b>	<b>КВН-10-Н</b>	кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм	
<b>КВН-12-М</b>	<b>КВН-12-Н</b>	кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм	
<b>Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе</b>			
<b>ШТУЦЕР-М-G1/2</b>	<b>ШТУЦЕР-Н-G1/2</b>	кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2, с проходным диаметром d=8-12 мм	
<b>ШТУЦЕР-М-G3/4</b>	<b>ШТУЦЕР-Н-G3/4</b>	кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=8-12 мм	
<b>Заглушка</b>			
<b>ЗАГЛУШКА-М</b>	<b>ЗАГЛУШКА-Н</b>	заглушка для отверстий с резьбой M20x1,5 мм	
<b>Вводные устройства для монтажа открытого кабеля с уплотнением между вводом и оборудованием, в которое он вворачивается. Только для оборудования, оснащенного отбортовкой для установки уплотнительного элемента.</b>			
<b>КВО-8-М</b>	<b>КВО-8-Н</b>	кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм с проходным диаметром d=4-8 мм	
<b>КВО-10-М</b>	<b>КВО-10-Н</b>	кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм с проходным диаметром d=6-10 мм	
<b>КВО-12-М</b>	<b>КВО-12-Н</b>	кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм с проходным диаметром d=8-12 мм	




## КВБ – для монтажа бронированного кабеля




## **КВМ – для монтажа кабеля монтажа бронированного кабеля**




**КВБ-2У** – с двойным  
уплотнением для в  
металлорукаве



## ЗАГЛУШКА – для глушения свободных отверстий под КВ



**КВН** – для монтажа  
открытого кабеля



## **ШТУЦЕР** – для монтажа кабеля в трубе

0 – Присоединительная резьба;

1 – Кольцо уплотнительное;

2 – Корпус;

### 3 – Уплотнительная втулка внутренней оболочки;

#### 4 – Кольцо;

## 5 – Гайка накидная:

6 – Конус;

7 – Уплотнительная втулка внешней оболочки;

### 8 – Гайка прижимная:

### 9 – Штукер для металлорукава:

### 10 – Резьба для присоединения трубы:

## 11 – Корпус прибора.

Рисунок 9.1 Кабельный ввод

## 10 Сведения о сертификации

ИПР имеет сертификат/декларацию соответствия:

- ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00460/21, выдан ОС ООО "ПСК"
- RU C-RU.BH02.В.00721/21, выданный ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»;
- № 18.50430.130, выданный Российским морским регистром судоходства;
- ЕАЭС N RU Д-RU.МЮ62.В.00979/20, выданный ОС «ПРОММАШ ТЕСТ».

Производство ИПР имеет сертификат соответствия:

- ГОСТ ИСО 9001. Сертификат размещен на сайте <https://bolid.ru> в разделе «О компании»;
- ГОСТ ИСО 9001. Сертификат соответствия размещен на сайте <https://spectron-ops.ru/> в разделе «Сертификаты ИСО».

## 11 Сведения о ранее выпущенных версиях

Версия	Начало выпуска	Содержание отличий	Совместимость		
			Тип прибора	Версия ПО	Тип входа
1.00	08.2018	Начало выпуска	C2000-КДЛ	2.20 ... 2.27	6, 16
				≥ 2.30	6, 21
			C2000-КДЛ-2И	1.20 ... 1.27	6, 16
				≥ 1.30	6, 21
			C2000-КДЛ-2И исп.01	≤ 1.28	6, 16
				≥ 1.30	6, 21
			C2000-КДЛ-С	1.28	6, 16
				≥ 1.30	6, 21