

# UNIBELUS



## ИПР-ЗСУМ Ручной пожарный извещатель

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации и круглосуточной непрерывной работы с приборами приемно-контрольными типа ППК-2, ППС-3, «Радуга», «Сигнал-20» и другими. Осуществляет прием и отображение обратного сигнала (квитирование), при работе с приборами типа ППК-2, ППС-3.

### ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Относится к изделиям с периодическим обслуживанием;
- ✓ может устанавливаться в помещениях с регулируемыми и нерегулируемыми климатическими условиями;
- ✓ Может использоваться в четырех вариантах включения:
  - имитация пожарного извещателя с нормально замкнутым контактом, с квитированием;
  - имитация активного дымового пожарного извещателя;
  - имитация пожарного извещателя с нормально замкнутым контактом для приборов ОПС без квитирования;
  - имитация пожарного извещателя с нормально замкнутым контактом, с квитированием для приборов с переполюсовкой шлейфа в режиме «ПОЖАР»;
- ✓ Формирование сигнала «ПОЖАР» происходит путем нажатия защищенной кнопки с фиксацией, обеспечивает возможность многократного использования прибора;
- ✓ Извещатель имеет встроенную оптическую индикацию дежурного режима (зеленый светодиод) и срабатывания (красный светодиод).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемый ток в дежурном режиме, мкА, не более	100
Напряжение питания, В	9 x 28
Габаритные размеры, мм	95 x 87 x 40
Диапазон рабочих температур, °C	- 40 ... + 55

СП "УНИБЕЛУС" ООО

220033, Беларусь, Минск, ул. Нахимова, 17  
Тел.: (+375 17) 291-15-05 Факс: (+375 17) 230-72-40  
[www.unibelus.com](http://www.unibelus.com) e-mail: [info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com)